



JKP "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централна: 011/207 1 300; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagrobља.rs..

Број: 8005-5/2015
Београд, 13.07.2015. године

Комисија за јавну набавку велике вредности, број: NVV-14/2015-набавка водоводног и електро материјала, образване Ређењем: 8005-2/2015 од 16.06.2015. године.

PREDMET: Појашњење у вези са припремањем понуде
за јавну набавку велике вредности: NVV-14/2015
набавка водоводног и електро материјала

Примљено је питање потенцијалног Понуђача од 10.07.2015. године, достављена Е-маилом, следећег садржаја:

„За додатним појашњењима, за следеће ставке, под редним бројевима из Техничке спецификације и то: 222,223,226,300,301,303,304,308,310,322,325,346,371,408,417,426,428,155,252,253,266,271,352 и 339“.

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број:124/2012) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје следећи:

ODGOVOR

Dodatna pojašnjenja za sledeće stavke i to za:

1. Ставке 222 и 223

Контактори 18А и 25А са шпундом на 220VAC за монтажу на дина шину.

2. Ставку 226

Грло е27 бакелит за viseће светилке (Luster грло).

3. Ставке 300 и 301

Грло G13 за fluo цеви са носачем за starter и без носача за starter ,бело надградно, са прикључцима за проводнике на шраф.

4. Ставку 303

Аутоматски осигурачи са распном ампераже од 16А,20А и 25А В карактеристика,једнополни за монтажу на дина шину.

5. Ставку 304

Осигурачи (топливи уметци,патрони)керاميчки DOII од 6А,10А,16А,20А и 25А.

6. Ставку 308

Осигурачи ножасти NVOO керاميчки у распну ампеража 25А,36А,40А,50А I 63А.

7. Ставку 310

Обујмица PVC за постављање кabloва на зид са ознаком 8-18mm.Састоји се од два дела.Донји део се причвршћује типлом и вијком за зид.Горњи део служи за учвршћивање кabloа.

8. Ставке 322,325 и 346

Ставка 322 је прикључница за инсталациону кутију fi60 у зид са два прикључна места,керاميчко језгро са контактима за уземљење(Дупла прикључница) .дат произвођач или слична типу.

Stavka 325 je priključnica za instalacionu kutiju fi 60 u zid sa dva priključna mesta koja su ispupčenog oblika, keramičko jezgro sa kontaktima za uzemljenje (Dupla priključnica) . dat proizvođač ili slična tipu.

Stavka 326 modularna priključnica koja zauzima 2 mesta u modularnom nosaču elemenata sa kontaktima za uzemljenje. dat proizvođač ili slična tip.

9. Stavku 371

Nadgradna antipanic svetiljka sa obeleživačima smeru evakuacije.

10. Stavke 408-417

Stavke 408.-411. Spojne bakarne čaure za presovanje, spajanje bakarnih kablova (kabloski nastavak).

U tehničkoj specifikaciji dat presek kabla za svaku stavku.

Stavka 412. Bimetalna aluminijum-bakar čaura za gnječenje za spajanje aluminijumskih sa bakarnim provodnicima U tehničkoj specifikaciji dat presek kabla.

Stavke 413-416 Papučice bakarne za gnječenje(kablovski završetak) sa rupom 10mm U tehničkoj specifikaciji dat presek kabla za svaku stavku.

Stavka 417. Bimetalna aluminijum-bakar papučica za gnječenje za prelazak sa aluminijumskog kabla na bakarni kontakt sa rupom 10mm. U tehničkoj specifikaciji dat presek kabla

11. Stavku 426

Prohromske inox cevi 3/8.

12. Stavku 428

Holender 3/8.

13. Stavka 155

Crevo tuša od 1,5m

14. Stavke 252 i 253

Provodnik sa PVC izolacijom debljine bakra 4mm² i 6mm².

15. Stavku 266

Kabl RG6 U 75 OHM.

16. Stavku 271

Muškog 15 kom.Ženskog 15 kom.

17. Stavku 352

Razvodna kutija OG PVC sa 6 uvoda za montažu na zid.

18. Stavku 339

Vremenski mehanički tajmer 24h veličine automatskog osigurača za montažu na din šinu 16A 220VAC INO.

Komisija za javnu nabavku