



## JKP "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централна: 011/207 1 300; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;  
E-mail: kontakt@beogradskagrobља.rs.

Број: 6381 - 6/2018  
Београд, 21.05.2018. године

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – питања за **ИСКОП И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА НА ГРОБЉИМА ЗБЕГ И ОРЛОВАЧА**  
Примљено је питање потенцијалног понуђача од 18.05.2018. године, достављено мејлом, следећег садржаја:

Поштовани,

обраћамо Вам се са захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број НМВ 14/2018- "ИСКОП И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА НА ГРОБЉИМА ЗБЕГ И ОРЛОВАЧА".

1. У Обрасцу III Конкурсне документација у делу техничке спецификације наводи се да је потребно да изабрани понуђач врши **"Машинско бушење бунара, реверсном методом"** на гробљу ОРЛОВАЧА, а на гробљу ЗБЕГ **"Машинско бушење бунара, директном методом"**.

Питање: Мишљења смо да је, на основу досадашњих искустава и општег познавања геологије, технологија за бушење погрешна тј. обрнута у ова два случаја. Другим речима, на локацији Збег неопходно је користити реверсну методу бушења, а на локацији Орловача ударну.

2. У Обрасцу III Конкурсне документација у делу техничке спецификације наводи се да је потребно - "Машинско бушење бунара, реверсном методом, пречником **620мм**, са уградњом бунарске конструкције од ПВЦ бунарских цеви **ДН125НП10** "

Питање: Зашто је потребно уградити бунарску конструкцију несразмерно малог пречника од 125мм у бушотину од 620мм?

Мишљења смо да би, на основу досадашњих искустава, у бушотину пречника 620мм оптималније било уградити конструкцију пречника минимално 175мм или, ако инвеститор жели да се угради конструкција од 125мм, треба смањити пречник бушења на 450мм.

### ОДГОВОРИ

Поштовани, техничка спецификација и дати услови које треба испунити, су од стране грађевинског сектора предузећа урађени у складу са потребама предузећа и у складу са карактеристикама терена, тако да остајемо при траженим условима.

Комисија за јавну набавку