



JKP "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централна: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs.

Број: 15530 - 5/2016

Београд, 05.12.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку велике вредности бр. НМВ-39/2016, Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда НВВ – 39/2016

Примљено је питање потенцијалног понуђача, 04.12.2016. године, достављено mail-ом, следећег садржаја:

Поштовани молим вас да нам појасните начин и поступак садње садница по јавној набавци НВВ 39/2016, за партију 2 и 3, да ли се садња врши ручно или машински, да ли се врши промена хумуса ?

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје

ОДГОВОР

МАШИНСКИ ИСКОП је делимично дозвољен на гробљима - Ново бежанијско гробље и гробље Лешће (ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3).РУЧНИ ископ садних јама се врши на делимично на парцелама где није могућ приступ машинама за ископ због близине гробних места. Уз ископ садних јама вршити избацивање и одвоз лоше земље из садних јама, избацивање шута и бетона са обода око места садње, утовар и одвоз на депонију. Уз набавку и садњу биљака урачунати и набавку квалитетне хумусне земље у коју ће се садити биљке и анкерисање садница . Чанковање и заливање посађених садница.

Све стаблашице високог раста - лишћари и четинари анкероваће се, односно учврстити за тло како не би у току зимског периода и услед дејства јаких ветрова дошло до кривљења и изваљивања истих. Приликом анкерисања неопходно је користити анкере минималног пречника 8 цм и висине минимум 2.5 метра. (3 комада за сваку садницу и дебеле траке за везивање) .

Одговор на питање ће бити објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страни нашег предузећа <http://www.beogradskagroblja.rs>.

Комисија за јавну набавку